

**Рекомендации отделам
на что обратить внимание руководителям учреждений,
задействованных в проведении праздничных мероприятий**

(в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89)

1. Руководитель учреждения при проведении праздничных мероприятий обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях на время проведения культурно-массовых мероприятий.

Проверить наличие приказа.

2. Руководителем должны быть разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий. Проведены внеплановые противопожарные инструктажи с сотрудниками под роспись. Обратить особое внимание на наличие инструкций о действиях в случае возникновения пожара, в том числе на дежурном посту и на наличие списка телефонов экстренных служб.

Проверить наличие инструкций и запись в журнале инструктажей.

3. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

4. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

5. Помещения детского учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух на помещение).

Обратить внимание на состояние огнетушителей (*укомплектованность, отсутствие механических повреждений и следов коррозии, состояние предохранительного устройства, исправность индикатора давления и показатели давления для порошковых огнетушителей*), дату проведения перезарядки (*1 раз в 5 лет*) и последнего взвешивания для углекислотного огнетушителя (как правило, 1 раз в год), а также результат последнего взвешивания.

6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

7. Этажи и помещения, где проводятся мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

8. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9. В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается устанавливать на окнах глухие решетки.

Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних праздников.

2. Определить должностных лиц, ответственных за обеспечение проведения безопасных мероприятий в местах, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников.

3. Провести инструктажи с персоналом по обеспечению мер пожарной безопасности под роспись.

4. Разработать графики дежурства ответственных должностных лиц, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, на всех объектах с массовым пребыванием людей, обеспечить их средствами связи для экстренного вызова оперативных служб.

5. Запретить на мероприятиях применять электрические гирлянды и иллюминация, не имеющих сертификат соответствия, при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

6. Установить новогоднюю елку на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

7. Обеспечить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости только в помещениях, расположенных на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже.

8. Соответствие планов эвакуации людей в случае пожара, наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и умение обслуживающего персонала ими пользоваться. Эвакуационные пути и эвакуационные выходы следует содержать в надлежащем состоянии. Электропроводка должна соответствовать требованиям пожарной безопасности; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей в случае пожара должны быть в исправном состоянии. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние подъездных дорог к объектам и источникам наружного противопожарного водоснабжения, обеспеченность электрофонарями на случай отключения электроэнергии.

9. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свеч;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.